

 <p>Stadtwerke Neuruppin</p>	<p>TAB Fernwärme</p>	<p>Ausgabe: Januar 2014</p>
<p>Datenblatt und Fahrkurve der Vorlauftemperatur des Versorgungsgebietes Neuruppin</p>		

Datenblatt

FernwärmeverSORGUNG Neuruppin

Sekundärnetz

Gebiet 2

Neuruppin - Süd inklusive Altstadt:

Wohngebiet An der Seekaserne
Wohngebiet Am Fehrbelliner Tor
Wohngebiet Am Sonnenufer
Wohngebiet Am Käthe-Kollwitz-Platz

Gebiet 3

Neuruppin - Nord inklusive Flugplatz:

Wohngebiet Am alten Flughafen

Gebiet 6

Altruppin - Wohngebiet Heimburger Straße:

Wohngebiet Wendemarkstraße

maximale Netzauslegungstemperatur $t_{Auslmax}$ = **80 °C**

maximale Netzvorlauftemperatur z.Zt. t_{VLmax} = **70 °C**

minimale Netzvorlauftemperatur t_{VLmin} = **60 °C**

maximal zulässige Netzrücklauftemperatur t_{RLmax} = **40 °C**

Differenzdruck an der Übergabestation p = **0,3 - 0,5 bar**

Auslegungsdruckstufe

Fernwärmennetz einschliesslich Primärseite

Hausstation

PN 6

 <p>Stadtwerke Neuruppin</p>	<h1>TAB Fernwärme</h1>	<p>Ausgabe: Januar 2014</p>
<p>Datenblatt und Fahrkurve der Vorlauftemperatur des Versorgungsgebietes Neuruppin</p>		

Fahrkurve für die Vorlauftemperatur des Fernwärmeversorgungsgebietes :

Gebiet 2

Neuruppin - Süd inklusive Altstadt:

Sekundärnetze:

Wohngebiet An der Seekaserne
Wohngebiet Am Fehrbelliner Tor
Wohngebiet Am Sonnenufer
Wohngebiet Am Käthe-Kollwitz-Platz

Gebiet 3

Neuruppin - Nord inklusive Flugplatz:

Wohngebiet Am alten Flughafen

Gebiet 6

Alttruppin - Wohngebiet Heimburger Straße:

Wohngebiet Wendemarkstraße

Heiztemperaturkurve für die Vorlauf- und Rücklauftemperatur
in Sekundärnetzen der SW Neuruppin

